

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий**

**ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»**  
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54  
Тел.: (391-9)73-39-82, ugps2 @ atomlink.ru

**Отдел федерального государственного пожарного надзора**  
662972, ЗАТО г. Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54  
Тел.: (391-9) 73-39-08, 73-39-30, ogpn Ugps2 @ mail.ru

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»  
(место составления акта)

22 июня 2018 г.  
(дата составления акта)

по адресу: 662972, Красноярский край,  
ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск,  
ул. Ленина, 54, кабинет 213

12 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального**  
**контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 43

По адресу/адресам:

Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Октябрьская, 34 , 34 А, 34 Б, 34 В,  
34 Г, ул. Советская, 22, 22 А, ул. Свердлова, 18 помещение 3  
(место проведения проверки)

На основании:

распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 25 мая 2018 г № 43 о

проведении плановой \ выездной проверки юридического лица  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 91 имени М.В.  
Ломоносова»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«04» июня 2018 г с 14 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

«08» июня 2018 г с 10 час.00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«22» июня 2018 г с 11 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

3 дня / 5 часов

Акт составлен:

ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Головкина Татьяна Владимировна – директор МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»  
 ознакомлена с распоряжением о проведении проверки и ей вручена копия распоряжения  
 04 июня 2018 года в 14 час.00 мин ✓ *Татьяна*  
 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
 (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органом прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Карабанова Ксения Александровна – инспектор ОФГПН ФГКУ «Специальное  
 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

управление ФПС России № 2 МЧС России» - государственный инспектор ФГКУ  
 проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций

«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору  
 указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа аккредитации, выдавшего свидетельства)

При проведении проверки присутствовали:

Головкина Татьяна Владимировна – директор МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»  
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного

представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулирующей организации

(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В период проверки проведен с работниками МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова» инструктаж о пожарной безопасности на объекте, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий.

**При проведении плановой проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:**

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности	Лицо, допустившее нарушение
1	2	3
	Ул. Октябрьская, 34	
1.	В общем коридоре 4 этажа допускается применение материала, для отделки потолка с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2. Основание: табл. № 28, табл. № 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Головкина Татьяна Владимировна – директор МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»
2.	В общем коридоре 1 этажа допускается применение материала, для отделки потолка с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2. Основание: табл. № 28, табл. № 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Головкина Татьяна Владимировна – директор МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В.




	безопасности»	Ломоносова»
3.	Смонтированная установка пожарной сигнализации (акт проверки технического состояния и соответствия системы автоматической пожарной сигнализации от 08.06.2018) выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов. Основание: ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010.	Головкина Татьяна Владимировна – директор МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»
4.	На путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках, у выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные извещатели. Основание: ст.151 ФЗ -123 от 22.07.2008, п. 12.41, прил. 13 НПБ 88-2001.	Головкина Татьяна Владимировна – директор МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»
	ул. Советская, 22	
5.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Основание: п. 8 таб. 2 НПБ 104-03, п. 6. 7 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	Головкина Татьяна Владимировна – директор МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»
6.	На путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках, у выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные извещатели. Основание: ст.151 ФЗ -123 от 22.07.2008, п. 12.41, прил. 13 НПБ 88-2001.	Головкина Татьяна Владимировна – директор МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»
7.	Заполнение проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение склада в подвальном помещении от коридора, имеющие различные классы функциональной пожарной опасности, не выполнено сертифицированной противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости, не ниже EI 30. Основание: статья 88, таблица № 23, таблица № 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, п. 7.4, п. 7.18, п. 5.14 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	Головкина Татьяна Владимировна – директор МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

• нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

#### Прилагаемые к акту документы:


1. Объяснение лица, на которого возлагается ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на 1 л.
2. Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 22.06.2018 № 43/1/1.

#### Подписи лиц, проводивших проверку:

Карabanова Ксения Александровна, инспектор  
ОФППН ФГКУ «Специальное управление ФПС  
№ 2 МЧС России» - государственный инспектор  
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2  
МЧС России» по пожарному надзору

( фамилия, имя, отчество, должность должностного лица

(должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

(подпись)

С актом проверки ознакомлен,  
акт со всеми приложениями получил:

Головкина Татьяна Владимировна –  
директор МБОУ «Гимназия № 91 имени  
М.В. Ломоносова»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» июня 2018 г.

  
(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)