

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС России»
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 73-39-82, ugps2 @ atomiink.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
662972, ЗАТО Железнодорожск Красноярского края, г. Железнодорожск, ул. Ленина, 54
Тел.: (391-9) 73-39-08, 73-39-30, ogpn_ugps2 @ mail.ru

Предписание № 43/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предот-
вращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия
№ 91 имени М.В. Ломоносова»**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору от 25 мая 2018 года № 43 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. 04.06.2018 г. по 12 ч. 00 мин. 22.06.2018 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Карабановой Ксенией Александровной в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»

на объекте защиты: Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, улица Октябрьская, 34, улица Советская, 22 совместно с директором МБОУ «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова» Головкиной Татьяной Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	Ул. Октябрьская, 34			
1	В общем коридоре 4 этажа допускается применение материала, для отделки потолка с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2.	табл. № 28, табл. № 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.12.2019	
2	В общем коридоре 1 этажа допус-	табл. № 28, табл. № 3 Фе-	03.12.2019	

	кается применение материала; для отделки потолка с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2.	Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
3	Смонтированная установка пожарной сигнализации (акт проверки технического состояния и соответствия системы автоматической пожарной сигнализации от 08.06.2018) выработала установленный срок эксплуатации, не соответствует требованиям нормативных документов.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101 – 2010.	03.12.2019	
4	На путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках, у выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные извещатели. Ул. Советская, 22	ст.151 ФЗ -123 от 22.07.2008, п. 12.41, прил. 13 НПБ 88-2001.	03.12.2019	
5	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 8 таб. 2 НПБ 104-03, п. 6.7 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	03.12.2019	
6	На путях эвакуации (в коридорах, холлах, на лестничных клетках, у выходов из здания) отсутствуют ручные пожарные извещатели.	ст.151 ФЗ -123 от 22.07.2008, п. 12.41, прил. 13 НПБ 88-2001.	03.12.2019	
7	Отсутствует заполнение проема (отсутствует противопожарная сертифицированная дверь) с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, разделяющей помещение склада в подвале от коридора.	статья 88, таблица № 23, таблица № 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.1, п. 7.4, п. 7.18, п. 5.14 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	03.12.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

